

**Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad**  
**Pernštejské náměstí 1, Hranice**

---

Č.j: OSU/20612/10-8  
Vyřizuje: Ing. Naděžda Perůtková  
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 384

Hranice, dne: 6.1.2011

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: - " Jindřichov - kanalizace a čistírna odpadních vod" stavební objekty: SO 01 - splašková kanalizace Jindřichov SO 01.1 - odbočky splaškové SO 02 - ČOV Jindřichov 500 EO SO 02.1 - odpad vyčištěné vody SO 02.2 - přípojka vody k ČOV SO 02.3 - propojovací potrubí SO 02.4 budova kalového hospodářství SO 02.5 - zpevněné plochy SO 02.6 příprava území SO 02.7 - oplocení ČOV SO 02.8 - přípojka NN k ČOV SO 02.9 - předložka plynovodu v areálu ČOV Provozní soubory PS 01 - ČOV 500 EO Jindřichov na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 149 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 39 (zahrada), 40/1 (ostatní plocha), 65/2 (zahrada), 91/8 (ostatní plocha), 100/1 (zahrada), 103/5 (trvalý travní porost), 121 (zahrada), 151 (zahrada), 153 (zahrada), 154 (zahrada), 155/1 (zahrada), 156/6 (trvalý travní porost), 157 (trvalý travní porost), 160 (trvalý travní porost), 161/3 (trvalý travní porost), 161/4 (trvalý travní porost), 173 (zahrada), 174 (ostatní plocha), 179/3 (ostatní plocha), 181/1 (ostatní plocha), 181/2 (ostatní plocha), 184 (zahrada), 188/1 (ostatní plocha), 188/2 (ostatní plocha), 190 (ostatní plocha), 191 (ostatní plocha), 192 (ostatní plocha), 200 (ostatní plocha), 203/1 (ostatní plocha), 204 (trvalý travní porost), 218 (zahrada), 230/2 (ostatní plocha), 235/1 (ostatní plocha), 235/2 (ostatní plocha), 246 (trvalý travní porost), 252 (zahrada), 346 (ostatní plocha), 1075/2 (ostatní plocha), 1752/1 (lesní pozemek), 1752/2 (trvalý travní porost), 1800/11 (trvalý travní porost), 1803/1 (trvalý travní porost), 2660 (trvalý travní porost), 2664/1 (ostatní plocha), 2664/3 (ostatní plocha), 2664/4 (ostatní plocha), 2664/5 (ostatní plocha), 2664/7 (ostatní plocha), 2664/8 (ostatní plocha), 2664/9 (ostatní plocha), 2664/10 (ostatní plocha), 2664/12 (ostatní plocha), 2664/17 (ostatní plocha), 2664/19 (ostatní plocha), 2664/23 (ostatní plocha), 2664/26 (ostatní plocha), 2664/28 (ostatní plocha), 2686 (ostatní plocha), 2721/1 (ostatní plocha), 2721/2 (ostatní plocha), 2725/3 (ostatní plocha), 2725/5 (zahrada), 2725/6 (ostatní plocha), 2725/11 (ostatní plocha), 2725/12 (ostatní plocha), 2725/20 (ostatní plocha), 2768/1 (ostatní plocha), 2769 (ostatní plocha), 2771/1 (ostatní plocha), 2771/2 (ostatní plocha), 2792/2 (vodní plocha), 2792/7 (ostatní plocha), 2792/8 (vodní plocha), 2792/9 (vodní plocha), 2792/12 (vodní plocha), 2792/16 (ostatní plocha), 2792/26 (vodní plocha), 2792/28 (vodní plocha), 2792/46 (ostatní plocha), 2792/61 (ostatní plocha), 2792/66 (vodní plocha), 2792/67 (ostatní plocha), 2792/76 (vodní plocha), 2792/96 (ostatní plocha), 2792/135 (vodní plocha), 2792/136 (vodní plocha), 2792/137 (ostatní plocha), 2792/145 (vodní plocha), 2792/158 (vodní plocha), 2792/163 (ostatní plocha), 2792/165 (vodní plocha), 2792/178 (ostatní plocha) a 2793/3 (zahrada) v kat. území Jindřichov u Hranic, kterou podala Obec Jindřichov (IČ - 00301345), Jindřichov 19, 753 01 Hranice zastoupená dle plné moci firmou Projekty VODAM s.r.o., Ing. Petr Matuška (IČ - 26821443), Galašova 158, 753 01 Hranice 1 takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

## **územní rozhodnutí o umístění stavby**

pro stavbu:

- " Jindřichov - kanalizace a čistírna odpadních vod"

stavební objekty: SO 01 - splašková kanalizace Jindřichov

SO 01.1 - odbočky splaškové

SO 02 - ČOV Jindřichov 500 EO

SO 02.1 - odpad vyčištěné vody

SO 02.2 - přípojka vody k ČOV

SO 02.3 - propojovací potrubí

SO 02.4 - budova kalového hospodářství

SO 02.5 - zpevněné plochy

SO 02.6 - příprava území

SO 02.7 - oplocení ČOV

SO 02.8 - přípojka NN k ČOV

SO 02.9 - předložka plynovodu v areálu ČOV

provozní soubory: PS 01 - ČOV 500 EO Jindřichov

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1752/2 (trvalý travní porost), 1752/1 (lesní pozemek), 157 (trvalý travní porost), 156/6 (trvalý travní porost), 2721/1 (ostatní plocha), 1800/11 (trvalý travní porost), 1803/1 (trvalý travní porost), 2792/12 (vodní plocha), 160 (trvalý travní porost), 2664/1 (ostatní plocha), 161/3 (trvalý travní porost), 2792/16 (ostatní plocha), 161/4 (trvalý travní porost), 2792/178 (ostatní plocha), 155/1 (zahrada), 2792/26 (vodní plocha), 179/3 (ostatní plocha), 154 (zahrada), 2792/28 (vodní plocha), 153 (zahrada), 151 (zahrada), 2664/4 (ostatní plocha), 2721/2 (ostatní plocha), 1075/2 (ostatní plocha), 2664/3 (ostatní plocha), 121 (zahrada), 2725/3 (ostatní plocha), 174 (ostatní plocha), 181/1 (ostatní plocha), 2792/46 (ostatní plocha), 173 (zahrada), 188/1 (ostatní plocha), 188/2 (ostatní plocha), 181/2 (ostatní plocha), 184 (zahrada), 2792/61 (ostatní plocha), 190 (ostatní plocha), 2792/66 (vodní plocha), 2792/67 (ostatní plocha), 191 (ostatní plocha), 2686 (ostatní plocha), 192 (ostatní plocha), 200 (ostatní plocha), 2792/76 (vodní plocha), 204 (trvalý travní porost), 203/1 (ostatní plocha), 2664/5 (ostatní plocha), 218 (zahrada), 2664/7 (ostatní plocha), 235/1 (ostatní plocha), 230/2 (ostatní plocha), 2664/8 (ostatní plocha), 2664/9 (ostatní plocha), 235/2 (ostatní plocha), 2792/96 (ostatní plocha), 2664/26 (ostatní plocha), 246 (trvalý travní porost), 2725/5 (zahrada), 2725/20 (ostatní plocha), 103/5 (trvalý travní porost), 2725/11 (ostatní plocha), 252 (zahrada), 100/1 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 149 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 2664/28 (ostatní plocha), 2664/10 (ostatní plocha), 2725/12 (ostatní plocha), 91/8 (ostatní plocha), 2725/6 (ostatní plocha), 2792/135 (vodní plocha), 2792/136 (vodní plocha), 2792/137 (ostatní plocha), 2664/17 (ostatní plocha), 2664/12 (ostatní plocha), 2664/23 (ostatní plocha), 2792/145 (vodní plocha), 2664/19 (ostatní plocha), 2792/165 (vodní plocha), 2792/158 (vodní plocha), 2792/163 (ostatní plocha), 65/2 (zahrada), 2768/1 (ostatní plocha), 40/1 (ostatní plocha), 39 (zahrada), 2769 (ostatní plocha), 346 (ostatní plocha), 2793/3 (zahrada), 2771/2 (ostatní plocha), 2771/1 (ostatní plocha), 2660 (trvalý travní porost), 2792/7 (ostatní plocha), 2792/8 (vodní plocha), 2792/2 (vodní plocha) a 2792/9 (vodní plocha) v kat. území Jindřichov u Hranic.

### **Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 2000, která tvoří pro navrhovatele nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle stavebního zákona.

2. Jedná se o liniovou stavbu, která navazuje na stávající kanalizaci v obci a bude vedena páteřní stokou „A“ a vedlejší stokou, které se umísťují podle zástavby po obou březích potoku Luha. Na tyto stoky se pak napojují kratší úseky stok z jednotlivých ulic, které jsou navrženy tak, aby bylo možno gravitačně napojit všechny nemovitosti v obci. Dále jsou součástí projektové dokumentace veřejné části kanalizačních přípojek. Stavba je umísťována na výše uvedených pozemcích.

3. Stavba oplocení a zpevněné plochy nevyžadují další opatření stavebního úřadu.

4. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

5. Před podáním žádosti o stavební povolení bude koncept projektové dokumentace projednán na stavebním úřadě MěÚ Hranice.

6. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

7. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

8. Dle souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení podle §7 odst.3 zák.č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- výkopové práce budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků
- v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva
- pozemky narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

9. Dle závazného stanoviska vydaného MěÚ Hranice, odboru ŽP budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- při realizaci záměru bude dbáno základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona,
- záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby “Jindřichov-kanalizace a ČOV“ od okraje lesních pozemků (mimo pozemek p.č.1752/1 k.ú. Jindřichov u Hranic),
- lesní pozemky v trase stavby nebudou (mimo pozemek p.č. 1752/1 k.ú. Jindřichov u Hranic) stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém,
- na lesní pozemky v trase stavby (mimo pozemek p.č. 1752/1 k.ú. Jindřichov u Hranic) nebude v průběhu stavby a po jejím dokončení ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál,
- v případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů.

10. Při realizaci stavby dojde dle vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ke střetu se sítěmi Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení zejména :

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží SN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. 1.1., 4. a 5.).
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).
- e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Antonín Růžička (tel.: 585802702 , 602769163), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupě NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdy aj.).
- m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

11. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. dojde při realizaci stavby ke styku (souběhu, křížování) s energetickým zařízením.

Při provádění stavby stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické

společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že :

- a) před zahájením zemních prací vytýčí přesnou polohu podzemního vedení nebo zařízení přímo na staveništi, a to buď fyzickým odměřením vzdáleností v terénu podle situačního snímku podepsaného pracovníkem ČEZ nebo kontrolními sondami prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu (zaměření lze objednat u energetické společnosti 15 dnů předem) a seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 3101 a ČSN 343108 a její jméno a telefonní číslo musí být ohlášeno energetické společnosti, která tyto podmínky stanovila,
- b) při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu,
- c) podkopané kabely budou podchyceny podložním prknem na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka energetické společnosti a požádá o přerušení napětí v kabelu,
- d) obnažení nevytýčených energetických zařízení okamžitě ohlásí příslušné energetické společnosti na tel. číslo 840 840 840 a s pokračováním prací vyčká do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864,
- e) před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka energetické společnosti ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka energetické společnosti bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakruty,
- f) na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů energetické společnosti,
- g) stavebník okamžitě ohlásí energetické společnosti na tel. číslo 840 840 840 každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky,
- h) veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (dodavatel) stavby,

12. Z vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, a.s. vyplývá , že v dojde k dotčení stávajícího plynárenského zařízení a dále pro umístění stavby vyplývají tyto podmínky: Při realizaci uvedené stavby budou dále dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tom to stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy. Budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí byt stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena ČSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. Zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- ch) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče. Výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- i) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a jeho kontrole. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- j) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4. TPG 702 01, TPG 702 04,
- k) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- l) poklopy uzávěru a ostatních armatur vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- m) případné zřizování stavenišť, skladování materiál, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- n) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- o) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelu v místě přejezdu.
- p) ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenské zařízení vč. ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

13. Dle vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., střediska údržby Jih bude do vydání stavebního povolení uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Jindřichov (IČ - 00301345), Jindřichov 19, 753 01 Hranice 1

## **Odůvodnění**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 27.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 18.10.2010 bylo řízení přerušeno a 18.10.2010 byla učiněna výzva k odstranění nedostatků žádosti.. Po odstranění nedostatků žádosti bylo v řízení pokračováno.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 18.11.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 21.12.2010 (úterý) konané v místě: na obecním úřadě v Jindřichově. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

### **Vypořádání s námitkami účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

### **Vyhodnocení připomínek veřejnosti:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

### **Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Huláková Marie, Jindřichov 108, 753 01 Hranice 1

Bláhová Ludmila, Jindřichov 113, 753 01 Hranice 1

Šoltisová Žofie, Jindřichov 90, 753 01 Hranice 1

Andršová Naděžda, Jindřichov 70, 753 01 Hranice 1

Ing. Bláha Petr, Skalní 1386, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Mizerová Anastázie, Jindřichov 12, 753 01 Hranice 1

Bartoš Zdeněk, Jindřichov 46, 753 01 Hranice 1

Sedláková Lucie, Jindřichov 52, 753 01 Hranice 1

Špundová Jiřina, Hvězdné údolí 876/87, 785 01 Šternberk 1

Surovec Zdeněk, Dudíkova 1016, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

Chromec Jiří, Jindřichov 54, 753 01 Hranice 1

Hanzalová Eva, Jindřichov 53, 753 01 Hranice 1

Filip Jaromír, Jindřichov 67, 753 01 Hranice 1

Blaha Vilém, Jindřichov 106, 753 01 Hranice 1

Ing. Bláha Miloš, Nejdek 53, 753 64 Běloutín

Sekaninová Dana, Tř.1.máje 1329, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Klívar František, Jindřichov 52, 753 01 Hranice 1

Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno - Pisárky, 603 00 Brno

Telefonica O2, Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín 1

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

Lesy České republiky, s.p.LS Frenštát p. Rad., U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40, Olomouc - Hodolany, 779 11 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. SU Jih, Kostelecká 55, 756 56 Prostějov

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno

a vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich k pozemkům výše uvedených

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zajistil jejich vzájemný soulad a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Žadatel podle § 78 odst. 2 stavebního zákona požádal o upuštění vydání ohlášení. Vzhledem k tomu, že stavba přípojky splňuje požadavky podle § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že k jejímu provedení nebude vyžadovat ohlášení a dle § 92 odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro provedení v tomto rozhodnutí. Podmínky správců sítí technického vybavení, majetkových správců, či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci sítí technického vybavení, či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv, či dohod dle příslušných právních předpisů.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Dle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se připojení staveb na sítě technické infrastruktury může umístit mimo stavební pozemek, stavební úřad v tomto rozhodnutí stavební pozemek nevymezil.

Navrhovatel v řízení prokázal, že má k výše uvedeným pozemkům, na nichž se stavba umísťuje, jiné právo - souhlas vlastníka.

Žádost o vydání územního řízení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

RWE Distribuční služby, Brno

(vyjádření ze dne 8.6.2010 pod zn.2331/10/153)

(vyjádření ze dne 17.8.2010 pod zn.187/10/144)

(smlouva č.3500179 ze dne 17.8.2010)

ČEZ Distribuce a.s., Děčín

(smlouva o připojení ze dne 9.9.2010)

(vyjádření ze dne 15.6.2010 pod zn.1027873446)

(vyjádření ze dne 7.6.2010 pod zn.1027673191)

Telefonica O2, CR, Praha 3

(vyjádření ze dne 21.4.2010 pod čj.39618/10)

MěÚ Hranice, odbor ŽP

(vyjádření ze dne 7.7.2010 pod zn.OŽP/11508/10)

(závazné stanovisko ze dne 12.8.2010 pod čj.OŽP/17966/10)

MěÚ Hranice, odbor dopravy

(Rozhodnutí ze dne 23.8.2010 pod čj.OD/16257/10-2)

Policie ČR DI Přerov

(stanovisko ze dne 23.6.2010 pod čj.KRPM-866-199/ČJ-2010-140806)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

(závazné stanovisko ze dne 18.6.2010 pod čj.HSOI-3273-2/2010)

MěÚ Hranice, odbor rozvoje města

(vyjádření ze dne 30.6.2010 pod zn.ORM/13398/10)

ČR-MO- Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 61500 Brno –Židenice

(souhlas ze dne 21.6.2010 pod čj.2058-4235/16924/2010-1383-ÚP-OL)

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

(závazné stanovisko ze dne 24.6.2010 pod čj.M2PR1241S/2010)

Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

(stanovisko ze dne 17.6.2010 pod zn.7852/923/3/57.11/2010)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc

(stanovisko ze dne 7.6.2010 pod čj.KUOK 58827/2010)

(sdělení ze dne 12.7.2010 pod čj.KUOK 72802/2010)

Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, 75656 Prostějov

(vyjádření ze dne 28.6.2010 pod zn. SSOK SU JH – 11866/10)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

(stanovisko ze dne 23.6.2010 pod čj.Č-01-1377-243/10)

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm

(vyjádření ze dne 8.7.2010 pod čj.618/2010/115/84/751)

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, Nový Jičín

(vyjádření ze dne 31.8.2010 pod zn.NJ/928/2010)

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.



# Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.  
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení**

Doručení jednotlivě:

Obec Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice 1, prostřednictvím zástupce: Projekty VODAM  
s.r.o., Ing. Petr Matuška, Galašova 158, 753 01 Hranice 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

- ostatní účastníci řízení  
Huláková Marie, Jindřichov 108, 753 01 Hranice 1  
Bláhová Ludmila, Jindřichov 113, 753 01 Hranice 1  
Šoltisová Žofie, Jindřichov 90, 753 01 Hranice 1  
Andršová Naděžda, Jindřichov 70, 753 01 Hranice 1  
Ing. Bláha Petr, Skalní 1386, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1  
Mizerová Anastázie, Jindřichov 12, 753 01 Hranice 1  
Bartoš Zdeněk, Jindřichov 46, 753 01 Hranice 1  
Sedláková Lucie, Jindřichov 52, 753 01 Hranice 1  
Špundová Jiřina, Hvězdné údolí 876/87, 785 01 Šternberk 1  
Surovec Zdeněk, Dudíkova 1016, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín  
Chromec Jiří, Jindřichov 54, 753 01 Hranice 1  
Hanzalová Eva, Jindřichov 53, 753 01 Hranice 1  
Filip Jaromír, Jindřichov 67, 753 01 Hranice 1  
Blaha Vilém, Jindřichov 106, 753 01 Hranice 1  
Ing. Bláha Miloš, Nejdek 53, 753 64 Běloutín  
Sekaninová Dana, Tř.1.máje 1329, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1  
Klívar František, Jindřichov 52, 753 01 Hranice 1  
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno - Pisárky, 603 00 Brno  
Telefonica O2, Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín 1  
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc  
Lesy České republiky, s.p.LS Frenštát p. Rad., U Sibérie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40, Olomouc - Hodolany, 779 11 Olomouc  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. SU Jih, Kostelecká 55, 756 56 Prostějov  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno  
a vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich k pozemkům výše uvedených

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)**

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov 19, 75301 Hranice

**Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2  
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov  
Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm.a) sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 21.12.2010, číslo dokladu 9956/1.

**Přílohy**

Ověřená projektová dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)